「風力発電とその電力システムへの連系（初版第1刷）」正誤表

頁	行・式	誤	正
10	4	風力の出力係数特性	類似した風力の出力係数特性
35	下から6	3N/60	3N/60
36	9	材料の強度	材料強度
61	11	定常状態では。	定常状態では,
64	下から1	周波数	そこに周波数
75	下から4	知れないが	しれないが
81	下から6	変換装置が	エネルギーが
83	式(R.4.8)	$\frac{d\delta_m}{dt}$	$\frac{d^2\delta_m}{dt^2}$
84	式(R.4.11),(R.4.13),(R.4.15)	〃	〃
115	2	届けられる	供される
115	式(6.3)	(第1式右辺の第1項の分子) X_y	X_{ij}
116	下から3	この方程式	この連立方程式
120	1	に対応する	の変化に対応する
124	10	$\dot{V}_0$	V_0
127	下から1	行う	担う
129	8～9	発電機電圧	発電機背後電圧
156	5	C.R.slattery and J.M.fogarty	C.R.Slattery and J.M.Fogarty
156	8	安定しについて	安定性について
156	18	大規模停電関する	大規模停電に関する
163	2	同様の	(削除)
164	下から5	場合,	場合等に,
165	図7.1	$V_s \angle \delta$	$V_g \angle \delta$
169	式(7.3)	$\frac{Z^3}{Z_1+Z_2+Z_3}$	$\frac{Z_2}{Z_0+Z_1+Z_2}$
171	15	短絡容量SCC	短絡容量SCC(short circuit capacity)
174	下から13	Borwin	BorWin
176	10	電力が流れは	電力の流れは
181	下から6	50Hz,	50hertz
182	図7.5	50Hz	50hertz
186	下から1	ACG	AGC
186	脚注†2	ACG	AGC
187	11～12	出力変動対策として，余剰電力対策として述べたように,	出力変動対策のうち，余剰電力対策としては,
194	図7.12	有効電力：発電所連系点PCC	有効電力：風力発電所連系点(WPP)
194	図7.12	有効電力：風力発電機WTG	有効電力：風力発電機(WTG)
195	11	ピッチ角制御	ピッチ制御
208	10	50Hz	50hertz
213	下から5	$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}-\int_{-T}^{T}x(t)x(t+\tau)\,dt$	$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}x(t)x(t+\tau)\,dt$
214	13	fourier	Fourier
216	12	以上の事情を考慮して,	(削除)
217	16	同じ信号$x(t)$の	同じ信号$x(t)$同士の
218	12	$\{y(t)-E[y(t)]\}$	$\{y(t)-E[y(t)]\}]$
218	下から10	μ_{yy}	μ_{xy}
218	下から3	式(B.9)を	式(B.9)および式(B.5)を
219	6	コヒーレンスや	$S_{xx}(f)$と$S_{yy}(f)$が等しく，コヒーレンスや
219	下から12	である場合である。	であり,相殺する場合である。
219	下から4	和の大きさが，元の確率変数の	和の標準偏差が，元の確率変数のそれの
223	9	図られている。	図られていることがわかる。
223	図C.4	短期誤差補正(位相・バイアス)	短期誤差(位相・バイアス)補正